

Nr. 175

13. febrúar 2014

AUGLÝSING um breytingu á deiliskipulagi Köldukvíslarvirkjunar, Tjörneshreppi.

Hreppsnefnd Tjörneshrepps samþykkti 6. desember 2013 breytingu á deiliskipulagi Köldukvíslarvirkjunar. Í breytingunni felst að uppsett afl virkjunarinnar er aukið í allt að 2,8 MW, stífla er hækkuð í 13,2 m og breikkuð í allt að 105 m. Þá er heimilað er að veita hluta Fellslækjar í lón til dægurmiðlunar sem stækkar úr 0,8 ha í um 1,3 ha. Deiliskipulagsbreytingin hefur hlotið meðferð skv. 42. gr. og 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 og lögum um umhverfismat áætlana nr. 105/2006. Deiliskipulagið öðlast þegar gildi.

Tjörneshreppi, 13. febrúar 2014.

Steinþór Heiðarsson oddviti.

B-deild – Útgáfud.: 19. febrúar 2014