

REGLUGERÐ um kerfi til endurheimtar bensíngufu.

1. gr.

Virkni kerfa til endurheimtar bensíngufu skal vera fyrir bensíngufu a.m.k. 85%, eins og þau eru vottuð af framleiðanda í samræmi við staðal ÍST EN 16321-1.

2. gr.

Rekstraraðilar bensínstöðva skulu láta faggiltan skoðunaraðila prófa virkni kerfa til endurheimtar bensínugufu a.m.k. einu sinni á ári í samræmi við staðal EN 16321-2.

3. gr.

Reglugerðin er sett til innleiðingar á tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2014/99/ESB frá 21. október 2014 um breytingu á tilskipun 2009/126/EB um II. áfanga endurheimtar bensíngufu við eldsneytistöku fyrir vélknúin ökutæki á bensínstöðvum í því skyni að laga hana að tækniframförum, sem vísað er til í tölulið 21au, III. kafla, XX. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 122/2015, 30. apríl 2015.

4. gr.

Reglugerð þessi er sett með stoð í 13. tl. 1. mgr. 11. gr. efnalaga nr. 61/2013.

Reglugerðin öðlast þegar gildi.

Umhverfis- og auðlindaráðuneytinu, 26. maí 2016.

Sigrún Magnúsdóttir.

Steinunn Fjóla Sigurðardóttir.

B-deild – Útgáfud.: 31. maí 2016