

Mál nr. 100/2019

**M og
V v/ ábyrgðartryggingar rafverktaka.**

**Ágreiningur um hvort tjón af völdum mistaka við tengingu í rafmagnstöflu fáist bætt úr
ábyrgðartryggingu.**

Gögn.

Málskot, móttækið 14.3.2019, ásamt fylgigögnum.

Bréf V, dags. 4.3.2019, ásamt fylgigögnum.

Málsatvik.

M hafði unnið sem rafverktaki samkvæmt verksamningi við byggingu hjúkrunarheimilis í sveitarfélaginu A, en byggingarverktaki var verktakafyrirtækið B. Verkið sem M mun hafa tekið að sér samkvæmt verksamningnum fólst m.a. í uppsetningu rafmagnstöflu og lampa. Samkvæmt málskoti lauk byggingarframkvæmdum í ágúst 2018 og mun byggingin þá hafa verið tekin yfir af A og gert upp við M vegna starfa hans við bygginguna. Hinn 5. september 2018 var M beðinn af B að breyta töflum í húsinu. Við þá vinnu hinn 27. sama mánaðar urðu starfsmanni M á þau mistök að gleyma að tengja svo kallaðan „núll tengivír“ áður en hann setti straum á töfluna. Mun það hafa leitt til þess að spenna var of lág sem olli skemmdum á lömpum og búnaði.

M hefur krafist þess að það tjón sem starfsmaður M olli umrætt sinn og M ber skaðabótaábyrgð á gagnvart A verði bætt úr frjálsri ábyrgðartryggingu hjá V. V hefur hafnað bótaskyldu og borið fyrir sig ákvæði í váttryggingarskilmálum þar sem segir að váttryggingin taki ekki til ábyrgðar vegna skemmda á munum eða glötunar muna sem váttryggður tekur að sér að gera við, hreinsa, setja upp eða vinna við með einum eða öðrum hætti, ef tjónið verður af verkinu eða við verkið.

Álit.

Ekki verður séð að því hafi verið mótmælt sérstaklega að verklok hafi verið í ágúst 2018 og byggingin hafi þá verið afhent A til umráða. Þykir því mega byggja á því að M hafi verið búinn að ljúka störfum sínum og afhenda verkið þegar hann var kvaddur til að nýju gagngert til að gera tilteknar breytingar í töflu. Umrætt sinn var starfsmaður M því ekki setja gera við, setja upp eða vinna að öðru leyti við þá lampa eða annan búnað sem eru utan þeirrar töflu sem starfsmaðurinn vann við. Eru því ekki skilyrði fyrir hendi til að fella tjónsatvikið undir fyrrgreint undanþáguákvæði váttryggingarskilmálanna. Verður því að telja að tjónið falli undir bótasvið ábyrgðartryggingarinnar og því beri V að bæta tjónið úr umræddri ábyrgðartryggingu sem M hefur í gildi hjá V.

Niðurstaða.

M njóta váttryggingarverndar samkvæmt ábyrgðartryggingu hjá V.

Reykjavík, 30. apríl 2019.

Sóley Ragnarsdóttir lögfr.

Valgeir Pálsson lögm.

Hildigunnur Hafsteinsdóttir lögfr.